



PLANTA BAIXA - CLIMATIZAÇÃO
ESCALA: 1:50

TUBULAÇÃO DE COBRE	FORÇA E COMANDO
<p>UC = NCT 13,0/00 m</p> <p>13,0/00 m</p> <p>UC = OT 12,0/00 m</p> <p>12,0/00 m</p>	<p>UC = NCT 13,0/00 m</p> <p>13,0/00 m</p> <p>UC = OT 13,0/00 m</p> <p>13,0/00 m</p>
<p>UC = ACB 13,0/00 m</p> <p>13,0/00 m</p> <p>UC = OT 13,0/00 m</p> <p>13,0/00 m</p>	<p>UC = ACB 13,0/00 m</p> <p>13,0/00 m</p> <p>UC = OT 13,0/00 m</p> <p>13,0/00 m</p>
<p>UC = NCT 13,0/00 m</p> <p>13,0/00 m</p> <p>UC = OT 13,0/00 m</p> <p>13,0/00 m</p>	<p>UC = ACB 13,0/00 m</p> <p>13,0/00 m</p> <p>UC = OT 13,0/00 m</p> <p>13,0/00 m</p>

UE - 07	Unidade Evaporadora tipo HI-Wall capacidade 12.000btu. Marca TRANE, Modelo 4MYW-1612C100BAR, 220V. SALA DE ESPERA. (Instalação h=2,5m da base da evaporadora ao piso acabado. Fornecimento do equipamento TRC)
UE - 08	Unidade Evaporadora tipo HI-Wall capacidade 18.000btu. Marca TRANE, Modelo 4MYW-1618C100BAR, 220V. SALA DE AUDIÊNCIA. (Instalação h=2,5m da base da evaporadora ao piso acabado. Fornecimento do equipamento TRC)
UE - 11	Unidade Evaporadora tipo HI-Wall capacidade 9.000btu. Springer - Modelo 4RHS0025 220V. SALA DO RAC. (Reinstalar máquina existente para posição indicada, h=2,50m da base da evaporadora ao piso acabado.)

 <p>TRIBUNAL REGIONAL ELEKTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN</p> <p>Av. del Poder 266 Paseo Viejo C. 100 Pue. 955-000 e-mail: TREFE-PLAJE@</p>	<p>Proyecto de Ar Condicionado</p> <p>Edificio Foro Editorial de Colombia - TREC-PR</p> <p>Edificio RUA PADRE FRANCISCO CAJARGO, 759, CENTRO, COLOMBIA</p> <p>Responsable Técnico EVERTON AUGUSTO DE MORAES UNO - CREAR-PR: 134.545 ID</p>	
	<p>Contenido</p> <p>28/06/21</p>	<p>Plancha #1</p>
	<p>Calificación general.</p>	<p>Escala</p> <p>NOTIFICADA</p>
		<p>03/03/21</p>